

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» июня 2024 г., 22240061000210870683

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» июня 2024 г., № 2406/006-22/451/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, г Бийск, ул Петра Мерлина, Дом 67, 83854406465, e-mail: 2tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 19 » июня 2024 г., учетный номер 22240061000210870683.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Бийский, с Малоугренево, ул Октябрьская, Дом 33

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОУГРЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес юридического лица: 659354, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, БИЙСКИЙ, СЕЛО МАЛОУГРЕНЕВО, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Высота эвакуационного выхода (дверного проема) в свету при выходе из лестничной клетке наружу менее 1,9 метра  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.11.2024
2. Отсутствуют исправные ручные электрические фонари  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.11.2024
3. На первом этаже из групповой ячейки, расположенной в восточной части здания менее двух эвакуационных выходов  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.  
**Срок устранения нарушения:**




01.11.2024

4. На объекте защиты отсутствует документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.11.2024
5. Под лестничным маршем осуществляется хранение предметов выполненных из горючих материалов  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.11.2024
6. На втором этаже из групповой ячейки, расположенной в восточной части здания менее двух эвакуационных выходов  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Бийска, Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ) Карташов Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Бийска, Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ) Антифеев Никита Юрьевич, e-mail: tond2@mail.ru, телефон: +73854406465

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)